

**ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE
DELL'ALLUMINIO ED ALTRI MATERIALI**



CERTIFICATO N° 03D



Si attesta che

IL PRODOTTO A TAGLIO TERMICO DELLA SERIE EXPORT 50TT
DELLA DITTA

**ALL.CO.
Via Meucci 15 z.i.
56121 Ospedaletto (PI)**

è conforme alle Specifiche QUALITHERM PRODOTTO

Le caratteristiche tecniche sono riportate in Allegato 1

(Data primo rilascio il 15/09/1998)

Il presente certificato è valido
fino al 31 dicembre 2024

Cameri, 01 gennaio 2024

Silvia Paoletti

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE INDUSTRIALE DELL'ALLUMINIO ED ALTRI MATERIALI



ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO N° 03D



CARATTERISTICHE TECNICHE:

1. Materiale taglio termico: barrette in poliammide caricate al 25% fibre di vetro
2. Connessione C>0
3. Classificazione del coefficiente di trasmissione termica del calore:

EXPORT 50T NODO art. 55455/50152 U= 2,80 W/m²K
 NODO art. 55455/51774 U= 2,54 W/m²K